



Draufsicht (Anschlüsse im Gerät)

Minimaler Abstand für eine Durchführung durch eine Wand oder in einen Schacht	A
60/100 mit Bogen 87°, PP	221
60/100 mit Bogen 87° und Revisionsöffnung, PP	221
80/125 mit Bogen 87°, PP	233
80/125 mit Revisions-Bogen, PP	258
Maße in mm	

- 1 Heizungsrücklauf G 3/4
- 2 Speicherrücklauf
- 3 Gasanschluss \varnothing 20 x 1,5
- 4 Speichervorlauf
- 5 Heizungsanlauf G 3/4
- 6 Gerätehalter
- 7 Anschluss Luft-/Abgasführung
- 8 Wanddurchführung Luft-/Abgasführung
- 9 Anschluss Kondenswasserablauf \varnothing 20
- 10 Entleerung \varnothing 9
- 11 Anschluss Ablauftrichter/Syphon R 1
- 12 Obere Kante des Mantels