






Draufsicht (Anschlüsse im Gerät)

- 1 Heizungsrücklauf G 3/4
- 2 Kaltwasseranschluss G 3/4
- 3 Gasanschluss $\varnothing$ 20 x 1,5
- 4 Warmwasseranschluss G 3/4
- 5 Heizungsvorlauf G 3/4
- 6 Gerätehalter
- 7 Anschluss Luft-/Abgasführung
- 8 Wanddurchführung Luft-/Abgasführung
- 9 Anschluss Kondenswasserablauf $\varnothing$ 20
- 10 Entleerung $\varnothing$ 9
- 11 Anschluss Ablauftrichter/Syphon R 1
- 12 Obere Kante des Mantels

Minimaler Abstand für eine Durchführung durch eine Wand oder in einen Schacht	A
80/125 mit Bogen 87°, PP	233
80/125 mit Revisions-Bogen, PP	258
Maße in mm	