PfB Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
Rollläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT Nr. 18/11-A512-K1

Version 1.de

Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2016-12 „Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A2:2016“

Antragsteller Hörmann KG Brandis
Gewerbeallee 17
04821 Brandis

Bauart 1-flg. innen öffnende Außentüre mit/ohne Lichtausschnitt (Stahlrahmen/Kunststoffrahmen). Blendrahmen aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen. Türblatt aus Stahlblech und Innenrahmenprofilen.

Produktbezeichnung **08-001**

Maße Blendrahmen (B x H): bis zu 1250 x 2250 mm
Flügel (B x H) bis zu 1162 x 2195 mm

Beschläge 3 Bänder, 3-fach Verriegelung

Verriegelungszustand geschlossen, verschlossen, verriegelt

Dichtungen 3-seitig zwei Dichtungsebenen (Zargendichtung und Türblattdichtung), unten eine Dichtungsebene (Türblattdichtung)

Klassifizierung gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 18/11-A512-G1

EN 1026 Luftdurchlässigkeit	EN 12207	Klasse **3**
EN 1027 Schlagregendichtheit	EN 12208	Klasse **3A**
EN 12211 Widerstand gegen Windlast	EN 12210	Klasse **C3**

Gültigkeit Anwendbarkeit der EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
07.06.2019

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS
Steuer-Nr.: 156/172/13009
USt-IdNr.: DE245353602

Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33

Notified Body
No. 1644