

EN The label in your language must be applied to the product before use.
ES Debe aplicarse la etiqueta al producto en su idioma antes del uso.
FR L'étiquette correspondant à votre langue doit être appliquée avant l'utilisation du produit.
DE Das Etikett in Ihrer Sprache muss vor der Verwendung auf dem Produkt angebracht werden.
IT L'etichetta nella vostra lingua deve essere applicata al prodotto prima dell'uso.
PL Przed użyciem na urządzeniu naklej etykietę w swoim języku.

FireAngel SPECIFICATION

**Alarma de humos | Détecteur de fumée
Rauchmelder | Rilevatore di fumo | Czujnik dymu**

Señal de alarma: 3 toques cortos y un cese repetido
Signal d'alarme: 3 coups courts (répétés)
Alarmsignal: 3 kurze Stöße (wiederholt)
Segnale d'allarme: 3 suoni brevi e una pausa ripetuta
Sygnal alarmowy: 3 krótkie wybuchy (powtarzające się)

Señal de falla: 1 chirrido cada 45 segundos
Signal d'erreur: 1 bip toutes les 45 secondes
Störsignal: 1 Zwitschern alle 45 Sekunden
Segnale di guasto: 1 cinguettio ogni 45 secondi
Sygnal błędu: 1 ćwierkanie co 45 sekund

✖ Silencio/ Silence / Silenzio / Stille/ Cisza

Comprobar la unidad semanalmente / Testez l'appareil chaque semaine / Testen Sie das Gerät wöchentlich /
Testare l'unità con cadenza settimanale /
Testuj urządzenie co tydzień

Número de lote | Numéro de lot
Chargennummer | Numero di lotto | Numer serii




19
2831-CPR-F2598
EN 14604:2005
+AC:2008
Smoke Alarm
Devices
FSTDOP19002
Model No. ST-632



21
0832
EN 14604:2005
+AC:2008
Smoke Alarm
Devices
FSTDOP21002
Model No. ST-632



651d/13



3VDC (---)

Sustitúyase por | Remplacer par
Ersetzen durch | Sostituisci con
zastąpić przez

Asistencia técnica | Soutien technique | Technischer Support | Supporto tecnico | Pomoc techniczna
FireAngel Safety Technology Limited, Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ, UK www.fireangeltech.com

109/2006