

**Prüfzeugnis**  
**Test certificate**

**BTV 21V30161-01b**

**Datum: 20.10.2021**

**Date:**

**Auftraggeber:**  
**Client:**

Domundi GmbH  
Backesstraße 2

50354 Hürth

**Auftrag:**  
**Order:**

vom 10.09.2021                    eingegangen am 10.09.2021  
dated                                    received at

**Inhalt des Auftrages:**

Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaften eines Bodenbelags aus  
**Rutschfrei Außen** nach DIN 51130

**Contents of order:**

*Determination of the slip resistance of floor surfacing of*  
**Rutschfrei Außen** *nach DIN 51130*

**Probenmaterial:**

1 Bodenbelag 1000 mm x 500 mm aus Rutschfrei Außen

**Test samples:**

*1 floor surfacing 1000 mm x 500 mm of Rutschfrei Außen*

**Eingeliefert:**  
**Supplied:**

am 10.09.2021  
at

**Probenahme:**  
**Sampling:**

durch Auftraggeber  
by client

**Kennzeichnung**  
**Marking:**

-  
interne Labornummer 161  
*internal laboratory no.*

**Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial** *Specifications for the samples given by the client*

Handelsübliche Bezeichnung:  
*Commercial designation:*

**Rutschfrei Außen**

Hersteller  
*Producer:*

Domundi GmbH

LGA Bautechnik GmbH  
Tillystraße 2  
90431 Nürnberg

**Gültigkeitsdauer des Zeugnisses:** bis 21.10.2026 **Period of validity**

Tel +49 911 81771-406  
Fax +49 911 81771-419  
Mail: andreas.klarmann@lga.de

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das/die im Prüfbericht genannte(n)  
Probenmaterial/ Prüfstücke.

The test results only refer to the samples named within this test report.

Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.

Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die  
LGA Bautechnik GmbH.

This test report may only be published completely. Each publishing in parts thereof or an  
abridged version needs a prior authorization by the LGA Bautechnik GmbH

Geschäftsführung  
Hans-Peter Trinkl

Nürnberg HRB 20586  
Steuer-Nr. 241/115/90733  
Ust-IdNr. DE813835574

Ein Unternehmen der  
**LGA Landesgewerbeanstalt Bayern**  
**Körperschaft des öffentlichen Rechts**

www.lga.de

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Daten und Ihre Anschrift gespeichert. Der  
Datenschutz ist gewährleistet.

For order processing we have stored significant data and address. Data protection is  
guaranteed.



**Prüfergebnisse Test results**

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.  
*The test results refer to the samples tested in the laboratory.*

**Rutschhemmende Eigenschaften Slip resistance**

Die Vorbereitung des Prüfbelages erfolgte durch den Auftraggeber. .

The preparation of the floor surfacing was carried out by the client. .

Die Prüfung erfolgte nach DIN 51130: 2014-02 und gemäß ASR-A 1.5 und dem Merkblatt "Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr" DGUV Regel 108-003.

*Testing according to DIN 51130: 2014-02 and ASR-A 1.5 and "Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr DGUV Regel 108-003".*

Der Verdrängungsraum wurde nicht geprüft The space of displacement was not determined.

Prüftag: 19.10.2021 (Rutschhemmende Eigenschaften)  
 Date of testing (Slip resistance)

Prüf- körper  <i>Sam- ples</i>	Oberflächenbearbeitung  <i>Surface finishing</i>  1)	mittl. Gesamt- akzeptanz- winkel <i>mean angle of acceptance</i>  $\alpha_{ges}$	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung  <i>group of assessment of slip resistance</i>		Verdrängungsraum  <i>space of displacement</i>	
					cm <sup>3</sup> /dm <sup>2</sup>	Bewertungs- gruppe
Nr. 1	Rutschfrei Außen	25,7	R 11	$19^\circ < \alpha_{ges} \leq 27^\circ$	-	-

1) Angaben des Auftraggebers *Specifications given by the client*

LGA Bautechnik GmbH  
 Materialprüfinstitut



Dipl.-Ing. (FH) Deppisch



Bearbeiter  
 ak



A. Klarmann, Steintechniker