

Prüfzeugnis Test certificate

BTV 21V30161-11b

Datum: 14.10.2021

Date:

**Auftraggeber:
Client:**

Domundi GmbH
Backesstraße 2

50354 Hürth

**Auftrag:
Order:**

vom 10.09.2021
dated

eingegangen am 10.09.2021
received at

Inhalt des Auftrages:

Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaften eines Bodenbelags aus
Rutschfrei Innen nach DIN 51097

Contents of order:

*Determination of the slip resistance of floor surfacing of
Rutschfrei Innen nach DIN 51097*

Probenmaterial:

1 Bodenbelag, Prüffläche 1000 mm x 500 mm aus Rutschfrei Innen

Test samples:

1 floor surfacing, test surface 1000 mm x 500 mm of Rutschfrei Innen

Eingeliefert:

am 10.09.2021

Supplied:

at

Probenahme:

durch Auftraggeber

Sampling:

by client

Kennzeichnung

-

Marking:

interne Labornummer 161
internal laboratory no.

Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial *Specifications for the samples given by the client*

Handelsübliche Bezeichnung:

Rutschfrei Innen

Commercial designation:

Hersteller

Domundi GmbH

Producer:

LGA Bautechnik GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Tel +49 911 81771-406
Fax +49 911 81771-419
Mail: andreas.klarmann@lga.de

Geschäftsführung
Hans-Peter Trinkl

Nürnberg HRB 20586
Steuer-Nr. 241/115/90733
Ust-IdNr. DE813835574

Ein Unternehmen der
LGA Landesgewerbeanstalt Bayern
Körperschaft des öffentlichen Rechts

www.lga.de

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das/die im Prüfbericht genannte(n)
Probenmaterial/ Prüfstücke.
The test results only refer to the samples named within this test report.

Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.
Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die
LGA Bautechnik GmbH.

This test report may only be published completely. Each publishing in parts thereof or an
abridged version needs a prior authorization by the LGA Bautechnik GmbH

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Daten und Ihre Anschrift gespeichert. Der
Datenschutz ist gewährleistet.

For order processing we have stored significant data and address. Data protection is
guaranteed.



Prüfergebnisse Test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.
The test results refer to the samples tested in the laboratory.

Rutschhemmende Eigenschaften Slip resistance

Die Vorbereitung des Prüfbelages erfolgte durch den Auftraggeber. .

The preparation of the floor surfacing was carried out by the client. .

Die Prüfung erfolgte nach DIN 51097: 1992-11, Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaften - Nassbelastete Barfußbereiche.

Testing according to DIN 51097: 1992-11, Determination of the anti-slip properties; Wet-loaded barefoot areas.

Der Verdrängungsraum wurde nicht geprüft The space of displacement was not determined.

Prüftag: 12.10.2021 (Rutschhemmende Eigenschaften)
 Date of testing (Slip resistance)

Prüfkörper <i>Samples</i>	Oberflächenbearbeitung <i>Surface finishing</i> 1)	mittlerer Neigungswinkel <i>mean angle of acceptance</i> α	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung <i>group of assessment of slip resistance</i>	
1	Rutschfrei Innen	25,1	C	$24^\circ \leq \alpha$

1) Angaben des Auftraggebers *Specifications given by the client*

LGA Bautechnik GmbH
 Materialprüfinstitut



Dipl.-Ing. (FH) Deppisch



Bearbeiter
 ak



A. Klarmann, Steintechniker